

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Doğrudan Temin Numarası :26DT394310

Malın Adı :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya MYO'da

Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı(Teklifler teklif.yidb@mku.edu.tr Mail Adresine
Gönderilecek Yada Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına Teslim Edilecek.)

Sıra No	A			B	
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Elektrik Malzemesi Alımı (Ekteki Teknik Şartnamede Belirtilen Miktarlarda Ve Belirtilen Özelliklerde Alım Yapılacaktır.) (Ekteki Teknik Şartnameye Uygun Olarak Alınacaktır. Teklifler teklif.yidb@mku.edu.tr Mail Adresine Gönderilecek Yada Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına Teslim Edilecek.)	adet	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

**HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULUNDA
KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. **6'li grup priz topraklı** 3 metre 3x2,5mm² TTR kablolu, topraklı UPS Fişli, V1 sınıfı ateş dayanımlı, darbe ve aşınma mukavemeti çok yüksek polipropilen malzemeden, kontakları MS 70 pirinç malzemeden, fişi IEC 60884-1,kablosu TS 90760 standartlarında, kalite belgelerine sahip olacaktır. IP44 koruma sınıfına haiz TSE belgeli olacaktır. 220 V. 16 A. Max. 3500 W. dayanıklı olacaktır.
2. **6'li grup priz topraklı** 2,5 metre 3x2,5mm² TTR kablolu, topraklı UPS Fişli, V1 sınıfı ateş dayanımlı, darbe ve aşınma mukavemeti çok yüksek polipropilen malzemeden, kontakları MS 70 pirinç malzemeden, fişi IEC 60884-1,kablosu TS 90760 standartlarında, kalite belgelerine sahip olacaktır. IP44 koruma sınıfına haiz TSE belgeli olacaktır. 220 V. 16 A. Max. 3500 W. dayanıklı olacaktır.
3. **6'li grup priz topraklı** 1,5 metre 3x2,5mm² TTR kablolu, topraklı UPS Fişli, V1 sınıfı ateş dayanımlı, darbe ve aşınma mukavemeti çok yüksek polipropilen malzemeden, kontakları MS 70 pirinç malzemeden, fişi IEC 60884-1,kablosu TS 90760 standartlarında, kalite belgelerine sahip olacaktır. IP44 koruma sınıfına haiz TSE belgeli olacaktır. 220 V. 16 A. Max. 3500 W. dayanıklı olacaktır.
4. **Fiyatlar Toplam Tutar Üzerinden Değerlendirilecek Olup, Fatura Her Malzeme Ayır Kalemelerde Gösterilip Kesilecektir.**

S\N	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM
1	3 Metre 3x2,5mm ² TTR Kablolu, Topraklı UPS Fişli Ara Kablosu Uzatmalı Seyyar 6'lı Grup Priz	30	Adet
2	2,5 Metre 3x2,5mm ² TTR Kablolu, Topraklı UPS Fişli Ara Kablosu Uzatmalı Seyyar 6'lı Grup Priz	100	Adet
3	1,5 Metre 3x2,5mm ² TTR Kablolu, Topraklı UPS Fişli Ara Kablosu Uzatmalı Seyyar 6'lı Grup Priz	150	Adet